

試験結果証明書




総数 3頁中の 1頁
証明書番号 14234-1166

- | | |
|------------|---------------------------------------|
| 1 申請者名及び住所 | 社会福祉法人 メイプル 滋賀工場
滋賀県草津市笠山8丁目5番149号 |
| 2 試験品目及び数量 | アルミ朝顔
落下試験 7回 |
| 3 試験実施日 | 平成27年1月19日、20日 |
| 4 実施試験所 | 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
東京都清瀬市梅園1丁目4番6号 |
| 5 試験方法及び結果 | 「試験成績書」のとおり |

試験結果は以上のとおりであることを証明する

平成27年1月29日

東京都港区芝5丁目26番20号
一般社団法人 仮設工業
会長 鈴木 芳



試験成績書



総 数 3 頁 中 の 2 頁
試験番号 14234-1166-01R

1 試験品目

アルミ朝顔

2 アルミ朝顔落下試験

(1) 試験方法

「(3) 試験方法図」のよる。

(2) 試験結果

①落下体：先行手摺り取り付け金具

供試体 No.	1	2	3
貫通の有無	無	無	無
備 考	—	—	—

②落下体：1側足場用取り付け棒

供試体 No.	4
貫通の有無	無
備 考	—

③落下体：ストッパークランプ

供試体 No.	5	6	7
貫通の有無	無	無	無
備 考	一部シートの擦り切れ 取り付けクランプの回転	一部シートの擦り切れ 取り付けクランプの回転	一部シートの擦り切れ 取り付けクランプの回転

試験成績書



総数 3頁中の3頁
試験番号 14234-1166-01R

(3) 試験方法図

落下体概要

- ・先行手摺り取り付け金具 重量 4.2kg
- ・1側足場用取り付け棒 (長さ1800mm-緊結部付布材) 重量 4.3kg
- ・ストッパークランプ (長さ800mm-3本1組) 重量 7.9kg

