



認定番号 2305-022200-87

# 認定合格証

くさび式足場用斜材

MK-18BF-CH

( MK-15BF-CH

MK-12BF-CH

MK-9BF-CH

MK-18B-CH

MK-15B-CH

MK-12B-CH

MK-9B-CH )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業協会

会長 豊澤






試験番号 2305-022200-8701

発行日：2023年5月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用斜材 MK-18BF-CH 12本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年5月10日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

斜材及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				3				平均値	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
供試体 No.														
強度[kN]	17.2				17.1				16.9				17.1	
認定基準による値	強度 12.0kN 以上								平均値 13.0kN 以上					

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし