



認定番号 2305-022200-85

認定合格証

屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具
ME-6CS-CH


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2305-022200-8501

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人
仮設工業会



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 ME-6CS-CH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年5月8日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	—
認定基準による値	強度 18.0kN 以上			平均値 20.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし