



認定番号 2305-022200-81

認定合格証

緊結部付布材

MC-18F-CH

(MC-15F-CH

MC-12F-CH

MC-9F-CH

MC-6F-CH

MC-3F-CH

MC-18-CH

MC-15-CH

MC-13-CH

MC-12-CH

MC-9-CH

MC-7-CH

MC-6-CH

MC-4-CH

MC-3-CH

MC-2-CH

MC-1-CH

MC-6J-CH

MC-11J-CH

MC-8J-CH

MC-5J-CH

MC-2J-CH

MC-6W-CH

MC-6H-CH)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業協会

会長 豊澤






試験番号 2305-022200-8101

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 隆 男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 MC-18F-CH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年5月8日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1		2		3		4		5		平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	22.29		23.44		23.34		22.81		24.46		23.2
認定基準による値	すべり量		5mm 以下								
	強度		強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上			

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし