



認定番号 2305-022200-80

# 認定合格証

緊結部付支柱

MA-36-CH

( MA-27-CH

MA-23-CH

MA-18-CH

MA-13-CH

MA-9-CH

MA-4-CH )


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2305-022200-8001

発行日：2023年5月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊田 隆



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付支柱 MA-36-CH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年5月8日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 ほぞの接続部の引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12.23	12.76	12.41	12.63	11.94	12.3
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし