



認定番号 2307-022002-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用2スパン)  
MG-36BF-SR  
(MG-36B-SR)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年7月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-8602

発行日 : 2023年7月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠 (中層用2スパン) MG-36BF-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年7月12日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

| 供試体組 No.             | 1      |           | 2    |   | 3    |              | 平均値  |
|----------------------|--------|-----------|------|---|------|--------------|------|
|                      | 1      | 2         | 3    | 4 | 5    | 6            |      |
| 荷重16.0kN時の鉛直たわみ量[mm] | 13.1   |           | 8.5  |   | 6.0  |              | —    |
| 強度[kN]               | 59.8   |           | 61.7 |   | 56.2 |              | 59.2 |
| 認定基準による値             | 鉛直たわみ量 | 25.0mm 以下 |      |   |      |              |      |
|                      | 強度     | 32.0kN 以上 |      |   |      | 平均値35.0kN 以上 |      |

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし