



認定番号 2307-022002-86

認定合格証

くさび式足場用梁枠(中層用3スパン)
MG-54BF-SR
(MG-54B-SR)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-8603

発行日: 2023年7月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊田 大樹



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁枠 (中層用3スパン) MG-54BF-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2023年7月12日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1		2		3		平均値	
	1	2	3	4	5	6		
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量[mm]	18.9		20.3		18.5		—	
	17.3		17.7		15.9			
強度[kN]	76.7		76.7		76.4		76.6	
認定基準による値	鉛直たわみ量		25.0mm 以下					
	強度		48.0kN 以上			平均値53.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし