



試験番号 2301-02258-4301

発行日: 2023年1月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 藤澤 康男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 藤澤建機(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 KKPR-18D-FG 3枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 試験実施日 2022年12月22日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0~0.40kN時の水平移動量[mm]	57	54	52
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2301-02258-43

認定合格証

階段開口部用手すり枠
KKPR-18D-FG

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年1月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(藤澤建機(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男

