



認定番号 2305-022201-42

認定合格証

階段枠(第1種)

FNK-19AL-CD

(MNK-19AL-CD FNK-18AL-CD MNK-18AL-CD FNK-17AL-CD
MNK-17AL-CD FNK-1518AL-CD)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(大連智和塗装有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2305-022201-4202

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 東 男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)FNK-19AL-CD 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 試験実施日 2023年5月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	10.4	10.8	10.6
	踏板のみのたわみ量	1.5	1.5	1.6
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	9.87	9.43	9.93	9.74
認定基準による値	強度 4.90kN以上			平均値 5.39kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2305-022201-42

認定合格証

階段枠(第1種)

FNK-19SAL-CD

(FNK-18SAL-CD)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 5月31日

光洋機械産業株式会社 殿
(大連智和塗装有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2305-022201-4203

発行日：2023年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)FNK-19SAL-CD 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 試験実施日 2023年5月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	10.9	11.1	10.8
	踏板のみのたわみ量	1.6	1.3	1.3
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	9.46	9.57	9.80	9.61
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし