



認定番号 2307-022002-49

# 認定合格証

はりわく(第1種)  
W-40-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年7月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-4901

発行日：2023年7月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 榎 康典



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 はりわく(2スパン用) W-40-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 試験実施日 2023年7月13日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1		2		3		平均値
	1	2	3	4	5	6	
荷重4.90kN時の鉛直たわみ量[mm]	14.9		14.6		14.8		—
強度[kN]	22.5		22.2		22.7		22.4
認定基準による値	鉛直たわみ量		30mm以下				
	強度		15.7kN 以上		平均値 17.3kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし