



認定番号 2307-022002-49

# 認定合格証

はりわく(第2種)

W-60N-SR


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年 7月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(KYC反町(株) 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤






試験番号 2307-022002-4902

発行日：2023年7月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 KYC反町(株) 本社工場
- 種類、型式及び数量 はりわく(3スパン用) W-60N-SR 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「はりわく等」
- 試験実施日 2023年7月12日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点部の強度試験

200kN 圧縮試験機 IP-20R-V32

供試体組 No.	1		2		3		平均値	
	1	2	3	4	5	6		
荷重4.90kN時の鉛直たわみ量[mm]	3.4		3.3		2.9		—	
	2.9		3.1		2.9			
強度[kN]	40中止		40中止		40中止		—	
認定基準による値	鉛直たわみ量		15mm以下				19.6kN 以上	平均値 21.6kN 以上
	強度							

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし