



認定番号 2211-02282-12

認定合格証

移動式足場用の建わく
FT-1515A-CH
(FT-1215A-CH)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(無錫市農源建築器材有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2211-02282-1201

発行日：2022年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業協会
会長 豊澤 康男



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 無錫市晨源建築器材有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 移動式足場用の建わく FT-1515A-CH 5枚
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第3章移動式足場用の建わく及び脚輪
- 試験実施日 2022年11月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第39条に適合している。

(2) 強度等

規格第40条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	101.5	97.2	95.0	98.2	103.7	99.1
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上					平均値 44.1kN 以上

(2)-2 たわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重7.35kN時の鉛直たわみ量[mm]	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0
厚生労働大臣規格による値	鉛直たわみ量10mm 以下				

注: 平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第42条に適合している。

8 特記事項

特になし