



認定番号 2305-022201-21

# 認定合格証

ジャッキ型ベース金具  
JJ-25-CD


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年5月31日

光洋機械産業株式会社 殿  
(大連智和塗装有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業協会

会長 豊澤






試験番号 2305-022201-2101

発行日：2023年5月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人  
会長



- 申請者 光洋機械産業株式会社
- 工場名 大連智和塗装有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 ジャッキ型ベース金具 JJ-25-CD 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号)
- 試験実施日 2023年5月9日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第74条に適合している。

### (2) 強度等

規格第75条に適合している。

#### (2)-1 圧縮試験(使用高を最大としたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	48.8	50.7	49.5	49.1	50.3	49.6
厚生労働大臣規格による値	強度 34.3kN 以上			平均値 38.3kN以上		

#### (2)-2 圧縮試験(使用高を200mmとしたとき)

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	51.4	52.2	54.9	59.8	50.7	53.8
厚生労働大臣規格による値	強度 39.2kN 以上			平均値 44.1kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第77条に適合している。

### 8 特記事項

特になし